

Wynen Gas GmbH

STAKO

GEBRUIKERSHANDLEIDING LPG-TANKS

BETRIEBSANLEITUNG FLÜSSIGGASTANKS

USERS MANUAL LPG TANKS

NOTICE D'EMPLOI RESERVOIRS POUR GPL

LPG-TANKS GESCHIKT VOOR VLOEISTOF- OF DAMPAFNAME
(conform ECE Regulation 67-01)

FLÜSSIGGASTANKS GEEIGNET FÜR FLÜSSIGKEITS- ODER
DAMPFENTNAHME
(nach ECE Regulation 67-01)

LPG TANKS SUITABLE FOR LIQUID OR VAPOUR OFFTAKE
(in accordance with ECE Regulation 67-01)
RESERVOIR GPL POUR SOUTIRAGE DE LIQUIDES OU VAPEURS
(conformement a la ECE Regulation 67-01)

7. GEFAHREN

Flüssiggas ist ein sehr brennbarer Stoff, so dass folgende Vorkehrungsmaßnahmen getroffen werden müssen:

- Der Tank ist jederzeit in einem gut gelüfteten Raum aufzustellen.
- Flüssiggas ist schwerer als Luft und strömt also nur durch eine niedrige Öffnung in den Raum, in dem sich der Tank befindet, aus.
- Das federbelastete Sicherheitsventil kann unter extremen Verhältnissen bei Überdruck abblasen. Sorgen Sie in diesem Fall für ausreichende Lüftung und löschen oder vermeiden Sie Brandherde und/oder Elektrozündungen.
- Bei Feuer muss man berücksichtigen, dass das Federbelastete Sicherheitsventil ausgelöst wird, so dass beim Löschen Stichflammen entstehen können.
- Falls ein Gasgeruch vorliegt, unbedingt nicht rauchen, keinen elektrischen Schalter benutzen, statische Elektrizität und Funken vermeiden und so schnell wie möglich die Luft erneuern, um das Flüssiggas/Luft-Gemisch außerhalb des Explosionsgefährdeten Bereichs zu führen. Soweit möglich sofort das Hand betätigte oder elektrische Entnahmeventil schließen und die Ursache suchen lassen.
- Man darf an den Armaturen überhaupt keine Reparaturen vornehmen.

8. ERKLÄRUNG

Hierdurch erklären die Firmen Wynen Gas GmbH und STAKO, dass der in der Bedienungsanleitung beschriebene Flüssiggastank die ECE Regulation 67-01 erfüllt.

CONTENTS

	page
1. Manufacturer	12
2. Technical data	12
3. Explanation of text in mounting plate	12
4. Area of use	12
5. Operation of accessories	13
6. Installation and maintenance	14
6.1 Installation	
6.2 Maintenance	
7. Hazards	15
8. Explanation	15
9. List with tanks according Regulation 67-01	21